



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Caibi
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Vigilância Municipal

Relatório Mensal das análises de água do Município de Caibi

Identificação da amostra			Parâmetros físico-Químico					Parâmetros Microbiológicos		
Tipo de Abast	Instituição ou Responsável	Data da coleta	Local da coleta	Cor (1)	Fluor (2)	Cloro Livre(3)	PH (4)	Turbidez (5)	Coliformes Totais	Escherichia-coli
SAC	FONTE	14/02/2022	LINHA PLANALTINA	*	*	*	*	0,63	PRESENTE	AUSENTE
SAA	CASAN	14/02/2022	RUA: MACHADO DE ASSIS	*	*	0,2	*	0,31	PRESENTE	AUSENTE
SAC	ETA. Estação de Tratamento	14/02/2022	Linha São Roque	*	*	0,3	7,6	0,83	Ausente	ausente
SAC	FONTE	14/02/2022	LINHA SÃO ROQUE	*	*	*	*	0,43	PRESENTE	AUSENCIA
SAC	ETA Estação de Tratamento	14/02/2022	LINHA PLANALTINA	*	*	0,3	*	9,19	AUSENTE	AUSENTE
SAC	ETA . Estação de Tratamento	14/02/2022	LINHA SÃO ROQUE DISTRIBUIÇÃO	*	*	0,2	*	1,43	AUSENTE	AUSENTE
SAC	FONTE	14/02/2022	LINHA PLANALTINA RES: CARMEN	*	*	*	*	16,6	PRESENTE	PRESENTE
SAC	FONTE	14/02/2022	LINHA PLANALTINA RES: EDUARDA	*	*	*	*	0,76	PRESENTE	PRESENTE
SAA	CASAN	14/02/2022	RUA: MACHADO DE ASSIS	*	0,6	0,2	*	0,81	AUSENTE	AUSENTE
SAA	CASAN	14/02/2022	RUA: ALMIRANTE SALDANHA	*	*	0,2	*	0,62	PRESENTE	AUSENTE

SAA-SISTEMA DE ABASTECIMENTO (CASAN)

SAC-SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA

SAI-SOLUÇÃO INDIVIDUAL