



**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Departamento de Vigilância Municipal**  
**QUALIDADE DA ÁGUA DE CAIBI**

**RELATORIO DE ANÁLISES DA ÁGUA - FEVEREIRO 2023**

Identificação da amostra				Parâmetros físico-Químico				Parâmetros Microbiológicos		
Tipo de abast	Instituição responsável	Data da coleta	Local da coleta	COR	FLUOR	COLORO LIVRE	PH	TURBIDEZ	COLIFORMES FECAIS	ESCHERICHIA COLI
SAC	FONTE	06/02/23	SÃO ROQUE	**	**	**	**	satisfatório	PRESENTE	AUSENCIA
SAC	E.T.A	06/02/23	planaltina	**	Insatisfeito	0,20	**	satisfatório	presença	ausência
SAC	Escola A.G.	06/02/23	Planaltina	**	**	0,30	7.5	insatisfeito	presença	presença
SAC	Ponto22	06/02/23	São roque	**	**	**	**	satisfeito	satisfeito	satisfeito
SAC	Ponto 19	06/02/23	São Jorge	**	satisfatório	**	**	insatisfeito	insatisfeito	insatisfeito
SAA	fonte	06/02/23	São Jorge	**	**	**		satisfatório	presença	insatisfeito
SAA	CASAN	06/02/23	Dos Imigrantes	**	insatisfeito	0,28	6.5	satisfatório	satisfatório	satisfatório
SAA	CASAN	06/02/23	Dos Imigrantes	**	Insatisfatório	0,39	6.5	satisfatório	satisfatório	satisfatório
SAA	CASAN	06/02/23	São Francisco	**	satisfatório	0,30	6.5	satisfatório	satisfatório	satisfatório
SAA	CASAN	06/02/23	Das Acácias	**	insatisfeito	0,35	7,3	satisfatório	satisfatório	satisfatório
SAA	CASAN	06/02/23	7 setembro	**	satisfatório	0,30	8.5	Satisfatório	satisfatório	satisfatório

SAA-SISTEMA DE ABASTECIMENTO ( CASAN)

SAC-SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA

SAI-SOLUÇÃO INDIVIDUALOBS:

RESULTADO AUSENCIA, E ÁGU