



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Caibi
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Vigilância Municipal

Relatório Mensal das análises de água do Município de Caibi MÊS DE Agosto DE 2023

Identificação da amostra				Parâmetros físico-Químico				Parâmetros Microbiológicos		
Tipo de abastecimento	Instituição responsável	Data da coleta	Local da coleta	COR	FLUOR	COLOR LIVRE	PH	TURBIDEZ	COLIFORMES FECAIS	ESCHERICHIA COLI
SAC	PROJ.FONTE	16/08/2023	LINHA PLANALTINA	**	**	NÃO TRATADA	**	0,36	PRESEÇA	AUSENCIA (POTAVEL)
SAC	EST.TRATA	16/08/2023	LINHA PLANALTINA	**	**	TRATADA	**	1,75	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)
SAC	PROJ. FONTE	16/08/2023	LINHA SÃO JORGE	**	**	NÃO TRATADA	**	0,39	PRESEÇA	AUSENCIA(POTAVEL)
SAC	EST.TRATA	16/08/2023	LINHA PLANALTINA	**	**	TRATADA	**	5,37	PRESEÇA	AUSENCIA (POTAVEL)
SAC	EST.TRATA	16/08/2023	LINHA PLANALTINA	**	**	TRATADA	**	1,79	PRESEÇA	AUSENCIA(POTAVEL)
SAC	PROJ.FONTE	16/08/2023	LINHA SÃO PAULO	**	**	NÃO TRATADA	**	10,5	PRESEÇA	PRESEÇA(CONTAMINADA)
SAA	CASAN	16/08/2023	LINHA SÃO DOMINGOS	**	0,7	TRATADA	**	0,40	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)
SAA	CASAN	16/08/2023	RUA: DOS IMIGRANTES	**	0,8	TRATADA	**	0,16	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)
SAA	CASAN	16/08/2023	RUA: FRANCISCO DE ASSIS	**	0,7	TRATADA	**	0,16	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)
SAA	CASAN	16/08/2023	RUA:AVENIDA PROGRESSO	**	**	TRATADA	**	0,12	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)
SAC	CASAN	16/08/2023	RUA: ALMIRANTE SALDANHA	**	**	TRATADA	**	0,234	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)

SAA-SISTEMA DE ABASTECIMENTO (CASAN)

)

SAC-SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA

PRESEÇA DE COLIFORME FECAIS: DEVE SER INVESTIGADO, TORNEIRAS VELHAS, CANOS ANTIGOS, LAVAR CAIXA DA AGUÁ.