



**Estado de Santa Catarina**  
**Prefeitura Municipal de Caibi**  
**Secretaria Municipal de Saúde**  
**Departamento de Vigilância Municipal**

**Relatório Mensal das análises de água do Município de Caibi MÊS DE julho DE 2023**

Identificação da amostra				Parâmetros físico-Químico				Parâmetros Microbiológicos			
Tipo de abas	Instituição responsável	Data da coleta	Local da coleta	COR	FLUOR	CLORO LIVRE	PH	TURBIDEZ	COLIFORMES FECAIS	ESCHERICHIA COLI	
SAC	Proj fonte	19/07/2023	Rua: BEIJA FLOR Nº984	**	**	Não tratada	***	0,84	PRESENCÇA	PRESENCÇA (contaminada)	
SAC	PROJ. FONTE	19/07/2023	LINHA GAUCHA ALTA	**	**	Não tratada	***	18,8	PRESENCÇA	PRESENCÇA contaminada)	
SAC	Ponto 09	19/07/2023	LINHA ROSARIO	**	**	Não tratada	**	1,19	PRESENCÇA	PRESENCÇA (contaminado)	
SAC	Ponto 08	19/07/2023	LINHA BAGÉ	**	**	Não tratada	**	0,17	PRESENCÇA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAC	Proj.fonte	19/07/2023	LINHA GAGÉ	**	**	Não tratada	**	3,64	PRESENCÇA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	19/07/2023	RUA:AVENIDA DA PATRIA	**	**	tratada	**	0,25	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	19/07/2023	RUA: SALGADO FILHO	**	**	tratada	**	0,29	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	19/17/2023	RUA: ALMIRANTE SALDANHA	**	**	tratada	**	0,36	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	19/07/2023	RUA:MACHADO DE ASSIS	**	**	tratada	**	0,44	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	19/07/2023	RUA:BEIJA FLOR Nº984	**	**	tratada	**	0,19	PRESENCÇA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	19/07/2023	RUA:AGUIA	**	**	tratada	**	0,63	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)	

**SAA-SISTEMA DE ABASTECIMENTO ( CASAN)**

**SAC-SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA**

**PRESENCÇA DE COLIFORME FECAIS: DEVE SER INVESTIGADO, TORNEIRAS VELHAS, CANOS ANTIGOS, LAVAR CAIXA DA AGUÁ.**