



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Caibi
Secretaria Municipal de Saúde
Departamento de Vigilância Municipal

Relatório Mensal das análises de água do Município de Caibi MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Identificação da amostra				Parâmetros físico-Químico				Parâmetros Microbiológicos			
Tipo de abastecimento	Instituição responsável	Data da coleta	Local da coleta	COR	FLUOR	CLORO LIVRE	PH	TURBIDEZ	COLIFORMES FECAIS	ESCHERICHIA COLI	
SAC	PROJ.FONTE	20/9/2023	RUA: SETE DE SETEMBRO	**	**	NÃO TRATADA	**	1,14	PRESENÇA	PRESENÇA(CONTAMINADA)	
SAC	PROJ.FONTE	20/09/2023	RUA: CASTELO BRANCO (FINAL)	**	**	NÃO TRATADA	**	0,13	PRESENTE	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	20/09/2023	RUA: INDEPENDENCIA	**	**	TRATADA	**	0,41	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	20/09/2023	RUA:DAS PALMEIRAS	**	**	TRATADA	**	0,24	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	20/09/2023	RUA: SÃO FRANCISCO DE ASSIS	**	0,8	TRATADA	**	0,35	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	20/09/2023	RUA: MACCHADO DE ASSIS	**	0,8	TRATADA	**	0,39	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	20/09/2023	RUA: INDEPEMDENCIA	**	0,8	TRATADA	**	0,37	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	20/09/2023	RUA:EUCLIDES DA CUNHA	**	**	TRATADA	**	0,24	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	20/09/2023	RUA:ALMIRANTE SALDANHA	**	**	TRATADA	**	0,26	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAA	CASAN	20/09/2023	RUA: MACHADO DE ASSIS	**	**	TRATADA	**	0,29	AUSENCIA	AUSENCIA (POTAVEL)	
SAC	PROJ.FONTE	20/09/2023	RUA:EUCLIDES DA CUNHA	**	**	NÃO TRATADA	**	0,14	PRESENÇA	AUSENCIA (POTAVEL)	

SAA-SISTEMA DE ABASTECIMENTO (CASAN)

)

SAC-SOLUÇÃO ALTERNATIVA COLETIVA

PRESENÇA DE COLIFORME FECALIS: DEVE SER INVESTIGADO, TORNEIRAS VELHAS, CANOS ANTIGOS, LAVAR CAIXA DA AGUÁ.